



Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Bonowanie niewidoczne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Bonowanie niewidoczne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kominów farbą silikonową np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System Outsulation - tynk mozaikowy Stonemist lub alternatywny o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ZC			Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Bonowanie niewidoczne szer 2cm, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Bonowanie niewidoczne szer 2cm, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD2		RAL: 2004	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD3		NCS: S 3010-R90B	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD4		RAL: 3002	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,8 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Bonowanie niewidoczne szer 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Bonowanie wgłębne na łotwach plastikowych 2x2cm + docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
WSO			Wymiana stolarki okiennej
R			Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
ISTN			Skrzynka instalacji elektrycznej
DO+WSO			Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej
IO			Instalacja odgromowa
DD			Docieplenie stropodachu - odmuchiwanie w przestrzeń wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o gr. 20cm, potwierdzone malowanie Dyspertitem i wyrzucenie powyżej
DDW			Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm wełny mineralnej np. Dach Rock, 15 cm wełny mineralnej np. Spod Rock firmy Rockwool
ISTND			istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku
OPS			Profile styropianowe

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKCIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL
55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72
tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
e-mail: wis@nowoczesnebiura.pl

Inwestor	Gmina Jelcz Laskowice				
Adres	ul. Wincentego Witosa 24				
Obiekt	Budynek mieszkalny				
Adres	Techników 5				
Temat rysunku	Rzut dachu				
Branża		Imię i Nazwisko	Data	Nr Upraw.	Podpis
Architektura	Projektował	arch. Wacław Szaniejko	06. 2009	25/05/D0IA	
	Opracowały	Edyta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skalski			
	Sprawdził	arch. Marek Stroiny		243/91/UW	
Konstrukcja	Projektował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz	06. 2009	277/68	
	Sprawdził	mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/DOS/04	
A.89/2009/TS	1:100	ZGŁOSZENIE	OPRAC. ZBIORCZE	01/05	
Nr Projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	