



Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie niewidoczne, szer. 20m, wg syt. koloru, decyduje otypleniem gr. 4dm + tynk aktylowy np system Outulution, firmy Dryvit, Sandrabble 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana stolarki okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie niewidoczne, szer. 20m, wg syt. koloru, decyduje otypleniem gr. 4dm + tynk aktylowy np system Outulution, firmy Dryvit, Sandrabble 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	R			Rytna z blachy cynkowej - średnica istniejąca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spawana z blachy cynkowej - średnica istniejąca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Szuszka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie korników farbą silikonową np. firmy Dryvit System Dryulution - farba Silarer wytyczny producenta	DO+WSO			Demontaz okrutowania i wymiana stolarki okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tynkiem aktylowym np firmy Dryvit System Outulution - tynk mozaikowy Stonemat lub alternatywny o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	IO			Instalacja odgromowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tynkiem aktylowym np system Outulution, firmy Dryvit, Sandrabble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DD			Docieplenie stropodachu - wdmuchiwane w przestrzen wentylowaną stropodachu warstwy granulat wełny mineralnej o gr. 20cm, podbitka malowana 33-stopniowa wytyczanie posypka
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tynkiem aktylowym np system Outulution, firmy Dryvit, Sandrabble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	DDW			Docieplenie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm wełny mineralnej np. Dach Rock, 10 cm wełny mineralnej np Spod Rock firmy Rockwool
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tynkiem aktylowym np system Outulution, firmy Dryvit, Sandrabble 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	ISTND			Istniejące zadziwienie nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tynkiem aktylowym np system Outulution, firmy Dryvit, Sandrabble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonac wg wytycznych producenta	OPS			Profilie stropianowe

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBK
BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STAŁOWEJ
OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKCIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

55-002 Konińskie Wdr. ul. Włodzimiecha 72 tel.: (71) 82137400 lub 11 050 027452 e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl						
NOWOCZESNEBIURA.PL						
Investor	Gmina Jełcz Łaskowice					
Adres	ul. Wincentego Witosa 24					
Obiekt	Budynek mieszkalny					
Adres	ul Techników 20					
Temat rysunku	DETAL					
Branża		Imię i Nazwisko	Data	Nr Upraw.	Podpis	
	Projektował	arch. Wacław Szarejko	06. 2009	25/05/DOJA		
	Opracowały	Ebbada Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Ślaski				
Architektura	Sprawdził	arch. Marek Stojny		243/91/UW		
	Projektował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz			277/68	
	Sprawdził	mgr inż. Wojciech Jasiewicz			88/DOŚ/04	
Konstrukcja						
JL86/2009/720	1:50	ZGŁOSZENIE			OPRAC. ZBIORCZE	0105
Nr Projektu	Skala	Faza	Branża		Nr rysunku	