



OZNACZENIA:

- 9 - REGULATOR POZIOMU WODY W NIEECIE FONTANNY - 1 szt.
- 10 - POMPA OBIEGOWA Z FILTREM WSTĘPNYM - 1 szt.
- 11 - SKRZYŃKA STERUJĄCA PROCESEM FILTRACJI - 1 szt.
- 12 - FILTR MINERALNY Z ZAWOREM SZĘŚCIODROGOWYM GÓRNYM - 1 kpl.
- 13 - ELEKTRONICZNY STEROWNIK STACJAMI DOZOWANIA Z MODUŁEM POMIAROWYM - 1 kpl.
- 14 - STACJA DOZOWANIA ROZTWÓR KOREKTORA pH - 1 kpl.
- 15 - STACJA DOZOWANIA ROZTWÓR DEZYNFEKANTA - 1 kpl.
- 16 - FILTR SIATKOWY , OSADNIKOWY - 1 szt.
- 17 - WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY - 1 szt.
- 18 - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY - 1 szt.
- 19 - ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY ON/OFF - 1 szt.

UWAGI :

- WYMIARY PODANO W CM
- PARAMETRY URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW
- PODANO W OPISIE TECHNICZNYM
- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie
- Wykonawca ma prawo użyć materiałów
- zastosowanych w projekcie przez Inwestora i Projektanta.

Wklejany obrucek #11amp		BIURO PROJEKTÓW arch.Paweł Kallinowski 51-428 WROCŁAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79 TEL/FAX / 071 / 34 56 814	
TEMAT :PROJEKT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W JELCZU - FONTANNA			
ADRES INWESTYCJI JELCZ LASKOWICE UL.OLAWSKA ,ŻURAWIA,dz nr 28/2 AM 33		CZĘŚĆ:TECHNOLOGIA	
INWESTOR : GMINA JELCZ-LASKOWICE ul.W.MITOSA 24 55-220 JELCZ LASKOWICE		FONTANNY	
PROJEKTANT: mgr inż. Barbara Olibińska , upr. nr 48/84/ WBPP		DATA: 10-2011	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Stanisław Wrzeszcz , upr.nr. 61/81/WBPP		SKALA 1:25	
POMIESZCZENIE TECHNICZNE FONTANNY		RYS NR 4/TF	
RZUT			