



POM. TECHNICZNE
FONTANNY

NUMERACJA

- 1 - AGREGAT FONTANNOWY OASE VN1 - 12 szt.
- 2 - DYŚZA ŚCIENNA NAPŁYWOWA FILTRACJI 1 1/2" - 2 szt
- 3 - SPUST/SSANIE DN65 - 1 szt.
- 5 - SKIMMER, CZERPNIA OBIEGU FILTRACJI - 1 szt.
- 6 - SENSOR REGULACJI POZIOMU WODY W NIECCIE - 1 szt.
- 7 - WYLEWKA WODY WODOCIĄGOWEJ DN25 - 1 szt.
- ZO - ZASUWA ODCINAJĄCA ZE SKRZYNIKĄ ŻELIWNĄ - 1 szt.
- 9 - REGULATOR POZIOMU WODY W NIECCIE FONTANNY - 1 szt.
- 10 - POMPA OBIEGOWA Z FILTREM WSTĘPNYM - 1 szt.
- 11 - SKRZYNIKA STERUJĄCA PROCESEM FILTRACJI - 1 szt.
- 12 - FILTR MINERALNY Z ZAWOREM SZĘŚCIODROGOWYM GÓRNYM - 1 kpl.
- 13 - ELEKTRONICZNY STEROWNIK STACJAMI DOZOWANIA Z MODUŁEM POMIAROWYM - 1 kpl.
- 14 - STACJA DOZOWANIA ROZTWÓR KOREKTORA pH - 1 kpl.
- 15 - STACJA DOZOWANIA ROZTWÓR DEZYNFEKANTA - 1 kpl.
- 16 - FILTR SIATKOWY , OSADNIKOWY - 1 szt.
- 17 - WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY - 1 szt.
- 18 - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY - 1 szt.
- 19 - ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY ON/OFF - 1 szt.

OZNACZENIA:

- INSTALACJE TECHNOLOGICZNE FONTANNY
- INSTALACJE WODY WODOCIĄGOWEJ
- - - - - INSTALACJE ROZTWÓRÓW CHEMICZNYCH
- INSTALACJE STEROWANIA
- KRÓCIEC PRÓBKİ WODY
- ODPROWADZENIE DO KANALIZACJI

Wklejany obrucek 811amp		BIURO PROJEKTÓW arch.Paweł Kalinowski 51-428 WROCŁAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79 TEL/FAX / 071 / 34 56 814	
TEMAT :PROJEKT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W JELCZU - FONTANNA			
ADRES INWESTYCJI JELCZ LASKOWICE UL. OLAWSKA, ŻURAWIA,dz nr 28/2 AM 33		CZĘŚĆ:TECHNOLOGIA FONTANNY	
INWESTOR : GMINA JELCZ-LASKOWICE ul.w.WITOSA 24 55-220 JELCZ LASKOWICE			
PROJEKTANT: mgr inż. Barbara Olibńska , upr. nr 48/84/ WBPP		DATA: 10-2011	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Stanisław Wrzeszcz , upr.nr. 61/81/WBPP		_____	
SCHEMAT INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH FONTANNY		RYS NR 7/TF	