

	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z pojedyncze, wtynkowe, IP20 firmy POLO serii OPTIMA lub równoważne
	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z podwójne, wtynkowe, IP20 firmy POLO serii OPTIMA lub równoważne
	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z pojedyncze, wtynkowe, IP44 firmy POLO serii OPTIMA lub równoważne
	Zestaw gniazd wtykowych. Rozdzielnica stacjonarna typu Plock firmy PCE Dzierżoniów lub równoważny, składający się z dwóch gniazd wtykowych 230V, 16A/Z i jednego gniazda wtykowego 400V, 16A/Z. Rozdzielnice zabudować we wnęce, zlicować ze ścianą.
TABLICA WYNIKÓW	Wypust dla podłączenia tablicy wyników pozostawić zapas przewodu l=~3m Podłączenie wykonać wg DTR urządzenia
PODNOŚNIK	Wypust dla podłączenia podnośnika pozostawić zapas przewodu l=~3m Podłączenie wykonać wg DTR urządzenia
SILOWNIK	Wypust dla podłączenia siłownika dla podnoszenia okna sali gimnastycznej i kotarzy. Podłączenia wykonać wg DTR urządzenia

KALINOWSKI

BIURO PROJEKTÓW
arch.Paweł Kalinowski
51-428 WROCŁAW
UL.NIBORSKA 3
TEL 0601 58 61 79
TEL/FAX / 071 / 34 56 814

TEMAT
PROJEKT CENTRUM SPORTU I
REKREACJI W JELCZU

ADRES INWESTYCJI
JELCZ LASKOWICE
UL.OŁAWSKA, ŻURAWIA
dz nr 28/2 AM33

INWESTOR
GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul.W.WITOSA 24
55-220 JELCZ LASKOWICE

PROJEKTANT

mgr inż. Mirosław Zimoch
upr. nr 190/77/Wwm

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Bolesław Łabedź
upr.nr. 64/91/UW

SKALA 1:100

FAZA:P.W.

DATA: 05 2011

WYDANIE 01

RYSUNEK

E-3

NR RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE