Sokola

Słowiańska

Orla

Słowiańska

Słowiańska

Słowiańska

Główna

Główna

Nadleśnictwo Bierutów

PGL

Nadleśnictwo Bierutów

Istniejąca stacja transformatorowa R-1291

Projektowana szafka osk. ulicznego z stabilizowaną przy K-1291

232 dr
użytkowy
ew. uwag
Io.7281/01/9 25.11.2002
Inżynier ds. technicznych kanałów podparowa
Rejon Dystrybucji Oleśnica
Wydział Eksploatacji
Ireneusz Ruszel

338/243

341/243

342/243

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2
- PROJEKTOWANA OPRAWA ULICZNA TYPU ST-50 PROD. SITECO
- 2ROZŁO ŚWIATŁA HST-70W
- SŁUPY NR 1-7 TYPU SOS/Noc-A WYS. 8m DO BEZPOŚREDNIEGO MONTOWANIA OPRAWY PROD. ELMONTER-ZAGOROW
- SŁUPY NR 8-42 TYPU SOS/Noc-A WYS. 5m DO BEZPOŚREDNIEGO MONTOWANIA OPRAWY PROD. ELMONTER-ZAGOROW
- PROJEKTOWANA SZAFKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
- PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z DOLONY KABLOWEJ PROD. ARDT-
  - PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ BRODZI TYPU SRS Ø 110mm
  - W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU 2VK Ø 110mm

PG sks ZUDP - 871/06

symbol

EGZ. DLA ZUDP

UWAGA:

- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OŚWIETLENIOWY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH ARDTA (RURA 2VK Ø 110mm O DŁUGOŚCI min. 1,5m) – PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ BRODZI KABEL OŚWIETLENIOWY UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZEJŚCIA W RURACH OCHRONNYCH ARDTA (RURA SRS Ø 110mm)
- PRZY PRZEJŚCIACH W POBLIŻU BRZEGU KABEL UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH ARDTA 2VK Ø 110mm
- SŁUPY OŚW. ULICZNEGO NR 1-7 MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI 1,2m OD KRAWĘŻNI JEZDNI UL. GŁÓWNEJ, SŁUPY OŚW. ULICZNEGO NR 8-42 MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI 1,2m OD GRANICY DZIAŁKI.
- W PRZYPADKU ZBLIŻEŃ Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI (TELETECHNICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIĄGOWYMI) INSTALACJE TE CHRONIĆ POPRZEZ NAKŁADZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH ARDTA Ø 110mm
- ŁĄCZNIE Z KABLEM OŚWIETLENIOWYM W RDVIE KABLOWYM UKŁADAĆ BEDNIARKĘ Fe/Zn 25X4mm ŁĄCZONĄ Z KAŻDYM SŁUPEM OŚWIETLENIOWYM. WARTOŚĆ UZIEMIENIA SŁUPA RzI<30Ω

STAROSTWO POWIATOWE W OLAWIE
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W zasobie geodezyjnym brak przyrysowań.
Dokumenty potwierdzające brak mapy znajdują się w zbiorze pod nr 3.0 KWI 2007
Olawa dnia 3.0 KWI 2007 mgr inż. Marek Kobeda
KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

ZUP GEOLOGY

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERYWANĄ LINIĄ MOŻE SŁUŻYĆ DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH UZGODNIONYCH PRZEZ ZUDP

województwo: dolnośląskie powiat: oławski gmina: Jelcz-Laskowice obręb: Chwałowice ulice: Główna, Skowronkowa, Sowia, Orla	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500 Wykonana w Starostwie Powiatowym w Oławie na podstawie mapy zasadniczej oraz operatu ewidencji gruntów Nr sekcji: 463,213,064,073,112,121	Nie wyłącza się istnienia innych nie wytyczonych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych	Aktualizacja mapy wykonana została przez: GEOWITIA Biuro Geodezyjno-Usługowe Radosław Witka 53-325 Wrocław, ul. Hubska 43/1 NIP 894-120-21-25 w miesiącu lutym 2007r. DZ 265/2007

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "MIKART" MIKOŁAJ RUSZEL 56-400 OLEŚNICA UL. FRYDERYKA CHOPINA 5				
Projekt: PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁOWICE UL. GŁÓWNA, SKOWRONKOWA, SIKOLA, SOWIA, ORLA, GM. JELCZ-LASKOWICE				
Inwestor: URZĄD GMINY JELCZ-LASKOWICE				
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - LINIA KABLOWA NN-			Skala:	1 : 500
Projektował: mgr inż. Mikołaj Ruszel	Specjalność:	Nr uprawn.	Data:	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Mikołaj Ruszel	Elektryczna:	290/DOS/06	08.2007	
Projektował: mgr inż. Mikołaj Ruszel	Specjalność:	Nr uprawn.	Data:	Podpis:
Rysował: mgr inż. Mikołaj Ruszel			08.2007	
Wykona n:			Nr rysunku:	1/E

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM