

	Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A/Z montowane w ramce pojedynczej, IP20 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
2	Dwa gniazda wtykowe 230V, 16A/Z montowane w ramce podwójnej w układzie poziomym, IP20 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
	Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A/Z montowane w ramce pojedynczej, IP44 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
2	Dwa gniazda wtykowe 230V, 16A/Z montowane w ramce podwójnej w układzie poziomym, IP44 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
2	Zestaw gniazd wtyczkowych składający się z: –dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP44 –jednego gniazda 400V, 16A/Z, IP44 typu PLOCK IP44 firmy PCE lub równoważny.
2AK	Punkt przyłączeniowy elektryczno–logiczny Gniazda we wspólnej ramce pięciokrotnej w układzie poziomym składający się z: –dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji gniazd ogólnych, –dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji gniazd komputerowych, gniazda w kolorze czerwonym, opisane "DATA" z kluczem, osprzęt serii OPTIMA firmy POLO lub równoważny.
SZAFA	Zapas przewodu o długości l=3m dla podłączenia szafy krosowniczej. Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
CENTRALA	Zapas przewodu o długości l=2m dla podłączenia centralki telefonicznej Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
KD	Zapas przewodu o długości l=1m dla podłączenia sterownika kontroli dostępu. Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
S	Suszarka do rąk w obudowie ze stali matowej np OPTIMA firmy MERIDA lub równoważna.
W	Suszarka do włosów basenowa np LBGHS firmy MERIDA lub równoważna.
CCTV	Zapas przewodu o długości l=3m dla podłączenia zasilacza kamer systemu CCTV Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
DZWIG	Zapas przewodu o długości l=7m dla podłączenia napędu dźwigu. Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia

KALINOWSKI

BIURO PROJEKTÓW
arch.Paweł Kalinowski
51-428 WROCŁAW
UL.NIBORSKA 3
TEL. 0601 58 61 79
TEL/FAX / 071 / 34 56 814

TEMAT
PROJEKT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W JELCZU

ADRES INWESTYCJI
JELCZ LASKOWICE
UL.OŁAWSKA, ŻURAWIA
dz nr 28/2 AM33

INWESTOR
GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul.W.WITOSA 24
55-220 JELCZ LASKOWICE

PROJEKTANT
mgr inż. Mirosław Zimoch
upr. nr 190/77/Wwm

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Bolesław Łabedź
upr.nr. 64/91/UW

SKALA 1:100

FAZA:P.W.

DATA: 05 2011

WYDANIE 01

RYSUNEK

E-4

NR RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE