

Pan
Rafał Onyszkiewicz
ul. Pocztowa 17/19
53-313 Wrocław

Nasz znak: ZD/391/2012
Data: 25 lipca 2012 roku

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAĞOWEJ*) KANALIZACJI SANITARNEJ*)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10-07-2012 roku, o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej*), ~~sieci kanalizacji sanitarnej*)~~ informujemy, że nieruchomość położoną na dz. nr 115 przy ul. Głównej w miejscowości Biskupice Oł. należy podłączyć do:

- sieci wodociągowej: poprzez zamontowanie na istniejącym przewodzie PVC śr. 90mm biegnącym w dz. nr 15 opasko-nawiertki śr. 90/32mm. Przyłącze wodociągowe do budynku wykonać z rur PEHD PN 10 Ø 32.
- sieci kanalizacji sanitarnej: w rozpatrywanym obszarze nie ma urządzeń kanalizacji sanitarnej.
- 1. Materiały niezbędne do wykonania przyłączy zapewnia inwestor we własnym zakresie (w zależności od potrzeb: zawór antyskażeniowy, zawory kulowe, konsolę wodomierzową, studzienkę rewizyjną, przewody wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej itp.).
- 2. Wpięcia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej dokonuje wyłącznie ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, po uprzednim zgłoszeniu przez inwestora gotowości i uzgodnieniu terminu.
- 3. Warunkiem wpięcia jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z Informacją dla inwestora, stanowiącą załącznik nr 1 do warunków technicznych przyłączenia.
- 4. W celu umożliwienia wykonania wpięcia inwestor obowiązany jest przygotować w miejscu wpięcia wykop o wielkości umożliwiającej dokonanie czynności.
- 5. Przedstawiciel ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach dokonuje odbioru robót i uczestniczy w próbie szczelności przewodów wodociągowych, z których to czynności spisane zostaną protokoły.
- 6. Po zakończeniu całości robót a przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odbiór ścieków, inwestor obowiązany jest dostarczyć do ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach protokoły z prób szczelności, protokół końcowego odbioru robót wraz z mapą inwentaryzacyjną.
- 7. Niniejsze warunki techniczne są jednocześnie zapewnieniem dostawy wody.
- 8. Niniejsze warunki są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich wystawienia.

*)niepotrzebne skreślić

Sprawę prowadzi: Paweł Jankowski, tel. 0 – 71 303-52-41

**Za zgodność
z oryginałem**
Paweł Onyszkiewicz
architekt
upr. budowlane do projektowania
specjalności w specjalności
projektowania nr 22/D50KK/2012