P.p. = 125,00
Hektometr i odległości
Proj. średnica nominalna, materiał
Proj. spadek kanału, odległość
Długość odcinka
Nazwa węzła
Rzędna dno proj. kanału
Rzędna istniejącego terenu
Z87
Z88
Z89
Z90
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95
Z96
Z99
Z100
Z101
Z102
Z103
Z104
Z105
Z106
Z107
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
S51
S49
T55
S55
T56
S57
S56
S58
T59
T60
T61
DN160
Zastąpienie PVC 160
Trójnik redukcyjny 200/160 45° PVC + kolano 45° PVC
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 135,27
DN90, PK3-ŁM-7, rzędna dno 135,00
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 135,08
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 135,00
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,89
DN90, PK3-ŁM-7, rzędna dno 134,62
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,77
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,74
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,66
DN90, PK3-ŁM-7, rzędna dno 134,56
DN90, PK3-ŁM-7, rzędna dno 134,40
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,48
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,37
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,70
DN200, ŁM-7-pk3, rzędna dno 134,37
proj. studnia bet. ø1000 łączona na uszczelki
gumowe wyposażona w przejścia szczelne
z prefabrykowaną kinetą z włazem żel. ø600
z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t
Trójnik redukcyjny 200/160 45° PVC + kolano 45° PVC

Projektant
Sprawdzający
Data opracowania
Skala
1:1000 / 1:100
Nr arkusza
Nr projektu
PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt
Branża
SANITARNA
Temat
ETAP I - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWEJ
DLA MIEJSCOWOŚCI MYKANÓW
Adres obiektu
GMINA ZŁOTY POTOK
Inwestor
GMINA ZŁOTY POTOK
Adres inwestora
UL. WOLNOŚCI 36, 42-200 ZŁOTY POTOK
Wykonawca dokumentacji projektowej
jeodezy
Wykonawca robót budowlanych