

Zleceniodawca

Miejsce pobrania

Jelcz - Laskowice teren łączący
parking z ulicą Basenową (skatepark)
Otwór nr 1 (zgodnie z planem sytuacyjnym)
przelot 0,5 - 2,0m

Data pobrania

21.04.17

Data badania

22.04.17

| Opis makroskopowy | |
|---------------------------------|------------------------|
| rodzaj gruntu | Gлина piaszczysta (Gp) |
| barwa | ciemnobrązowa |
| Granice konsystencji | |
| Wilgotność naturalna (Wn) % | 21,5 |
| Granica płynności (WL) % | 32,1 |
| Granica plastyczności (Wp) % | 17 |

Stopień plastyczności (I_L)

$$I_L = (W_n - W_p) / (W_L - W_p)$$

I_L = 0,30

| Stan gruntu | |
|----------------------------|-----------------------------|
| IL < 0 | stan półzwarty (pzw) |
| 0 < IL ≤ 0,25 | stan twardoplastyczny (tpl) |
| 0,25 < IL ≤ 0,50 | stan plastyczny (pl) |
| 0,50 < IL ≤ 1,00 | stan miękkoplastyczny (mpl) |
| 1,00 < IL | stan płynny (pl) |

UWAGI

mgr Przemysław Wszedybył
Uprawnienia kat. XI i XII w zakresie dozoru
geologicznego i kierowania robotami geologicznymi
Nr XI/16/2011 i Nr XI/17/2011
55-220 Jelcz-Laskowice ul. Zacisze 5
tel. kom. 728 319 989