


Tablica bezpiecznikowa TB, 4x18, wnękowa, IP40(8), z drzwiami pełnymi, zamykana na kluczyk



Układ TNS
Samoczynne wyłączenie zasilania

- UWAGA:
- Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
 - Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
 - Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe dla określenia podstawowych parametrów i dopuszcza się ich zmianę na równoważne
 - Wielkości zabezpieczeń skorygować zgodnie z DTR zakupionego sprzętu
 - W tablicy przewidzieć rezerwę wolnego miejsca na wspornikach TH min 30%
 - Przed przystąpieniem do ofertowania i prac Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem
 - Dokumentację rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami
 - Rysunki projektu budowlanego nie mogą służyć celom wykonawczym, uszczegółowienie dokumentacji wg osobnego opracowania
 - Budynek posiada zasilanie a Inwestor umowę na dostawę energii elektrycznej w wysokości P=19,0kW
 - Z uwagi na remont sugeruje się wymianę okablowania od złącza do TB

$$P_i = 29,3 \text{ kW}$$
$$P_z = 14,7 \text{ kW}$$
$$k_z = 0,5$$
$$I = 22,2 \text{ A}$$
$$I_b = 32 \text{ A}$$

PIETRUCHA . MROZIUK

PROJEKT

ul. Rzeczna 16, 55-003 Nadolice Wielkie

INWESTOR

Gmina Jelcz-Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24,

55-220 Jelcz Laskowice

Nadbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu

GLÓWNY PROJEKTANT inst. elektryczne	mgr inż. Alina Faliszewska upr. nr 220/98/UW		
SPRAWDZAJĄCY omst. elektryczne	mgr inż. Barbara Majchrzak upr. nr 98/88/UW		
ASYSTENT PROJEKTANTA inst. elektryczne	mgr inż. Grzegorz Turkiewicz		
ADRES INWEST.	dz. nr 245 i nr 249/1, ul. Główna 4, obr. Dziuplina, gm. Jelcz - Laskowice		<div>P.B.</div> <div>02.2018</div>
SCHEMAT ZASILANIA			SKALA - - -
			NR RYS. E-01