

## Postanowienie nr WZ.5595.81.2.2018

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącego wyrażenia zgody na rozwiązanie zastępcze w budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze, ul. Mickiewicza, dz. Nr 174 gmina Jelcz - Laskowice, z określonymi następującymi wskazaniami:

1. konstrukcje nośną budynku wykonać w klasie odporności ogniowej R 120,
2. zapewnić strefę pożarową o 97,2 % mniejszą od dopuszczalnej przewidzianej dla niskiego budynku jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I,
3. wyposażyć budynek w agregat proszkowy AP-25 ABC,
4. wyposażyć budynek w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na holu wyjściowym i w sali głównej o ponadnormatywnym natężeniu oświetlenia o 500 % wykonanego w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 20172,

## wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach, w inny sposób niż podany w:

1. § 5 ust. 1 – brak wymaganej ilości wody 10 dm<sup>3</sup> do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci wodociągowej przeciwpożarowej (z gminnej sieci wodociągowej zapewniona zostanie wydajność 5 dm<sup>3</sup>),
2. § 10 ust. 8 – brak wymaganej wydajności nominalnej hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody (wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego wynosi 0,05 MPa)

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (i. t. Dz. U. 2017 poz. 1257) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z "Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku".

### *Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.*

### Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Załącznik: Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z lutego 2018 r.



Dziękuję za  
z up.  
Państwowej Straży Pożarnej  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  
sl. bryg. mgr inż. Marek Kamiński

Otrzymuje:  
Michał Newiażył  
Ul. Wagnera 13/2  
52-129 Wrocław  
Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Oławie  
ul. Ks. Kutrowskiego 20  
55-200 Oława  
2. a/a

MH