

WĘZEŁ W1



WĘZEŁ W2



HPNØ80



UWAGA:

- SIEĆ WODOCIAGOWĄ WYKONYWAĆ METODĄ PRZECISKIEM PNEUMATYCZNYM, HYDRAULICZNYM LUB PRZEWIERTEM STEROWANYM
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANRJ SIECI Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM ZACHOWAĆ MIN. ODLEGŁOŚĆ 0,2m W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH 0,1m
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN. Z ISTN. KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI. KABLE ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT (DWUDZIELNYMI).
- STOSOWAĆ KSZTAŁTKI I ARMATURĘ ŻELIWNĄ WEWNĄTRZ ZABEZPIECZONĄ PRZED ZARASTANIEM

branża projektowa	araco s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY nip: 899-00-03-896 biuro: ul. POCZTOWA 17/19 53-313 Wrocław tel/fax. 0048 71 3640652 pracownia: ul. ZAPORSKA 62/1 53-416 Wrocław tel/fax. 0048 71 3674994 e-mail: araco@araco.pl info@araco.pl www.araco.pl
skala	1:100
stadium	PB/W
data	10.2014
redakcja	A
temat	REMIZA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w JELCZU LASKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I DROGOWEJ
adres	ul. Mleczna, działka nr 5, AM-58, obręb: Jelcz Laskowice 0002; jedn. ewidencyjna Jelcz-Laskowice-miasto 021503_4, powiat oławski
inwestor	Urząd Gminy Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
branża	INSTALACJE SANITARNE
projektował	mgr inż. Jarosław Hirowski uprawnienia nr 36/90/UW
sprawdził	mgr inż. Maria Uchmanowicz uprawnienia nr 375/87/UW
nazwa rysunku	Profil podłużny sieci wodociągowej
nr rysunku	02