
30°
15°
Wpięcie projektowanej sieci w110PVC do istniejącej sieci 90PVC poprzez projektowany trójnik DN100 i zasuwę DN100
Ho=1,35
załamanie osi rurociągu
krawędź jezdni (asfalt) / pobocze (grunt)
1t, rz.osi=127,73
eN, gł.osi=0,70
Ho=1,50
załamanie osi rurociągu
P.p.=115,00

	WP	W1		W2	
Rzędna istniejącego terenu	128,65	128,65		128,69	
Nazwa węzła	WP	W1		W2	
Rzędna osi proj. rurociągu	127,30	127,30		127,19	
Długość odcinka		0,30	21,20		48,30
Proj. spadek rurociągu, odległość		L=0,30 i=0,0 %	L=21,20 i=0,5 %		L=102,50
Proj. średnica nominalna, materiał					
Hektometr i odległości	0	0,30	6,90 8,20	21,50	

ROZMIAR: 297X1400


Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
Ho=1,50 trójnik redukcyjny DN100/80 pod hydrant ppoż N80
eN, gł.osi=0,50
eN, gł.osi=0,50
2°
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
128,77
128,90
128,89
W3
HP1
W4
127,26
127,40
127,38
54,20
28,50
20,20
i=0,2 % L=28,50
i=0,1 % L=20,20
DN110, PVC
69,80
1
24,00
47,50
51,20
52,50


2°
23°
20°
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
eN, gł.osi=0,50
eN, gł.osi=0,50
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
eN, gł.osi=0,50
granica dz. nr 21 (am10) i 14 (am12)
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
Ho=1,50 trójnik redukcyjny DN100/80 pod hydrant ppoż N80
istniejące ogrodzenie
granica dz. nr 15/1 (am12) i 14 (am12)
128,89
128,67
128,62
128,60
W5
W6
W7
HP2
127,38
127,17
127,11
127,10
46,70
5,30
20,40
i=0,0 %
i=0,5 %
i=1,0 %
i=0,1 %
L=46,70
L=5,30
L=20,40
L=84,00
72,70
89,60
92,50
2
19,40
21,90
24,70
45,10
74,40
76,70


Ho=1,50 Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100 pod proj. przyłącze w110PEHD
128,60
W8
127,10
84,00
i=0,0 %
3
29,10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.
ul. Wilczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIEŁCZÓW

INWESTOR:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚIEKÓW, PRZYŁACZEM DO STUDNI WODOMIERZOWEJ, PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI ORAZ INSTALACJAMI WODY DLA CENTRUM REKREACJI PRZY UL.STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JELCZ-LASKOWICE, GMINA JELCZ-LASKOWICE.

BRANŻA: *SANITARNA*

PROJEKTANT GŁÓWNY:	DATA:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
MGR INŻ. ROBERT FLIS	*02-2017*	*221/DOŚ/05*	
OPRACOWAŁA: *MGR INŻ. JOANNA KANAREK*	DATA: *02-2017*		

STADIUM: *PROJEKT BUDOWLANY*

SKALA: *1:100/250*

TEMAT: *PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIAGOWEJ*

NR RYSUNKU: *2*