



Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55 – 220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/184/2017
Data: 04 kwietnia 2017 roku

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27-03-2017 roku, o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej informujemy, że nieruchomość dz. nr 174 przy ul. Mickiewicza w miejscowości Nowy Dwór należy podłączyć do:

I. sieci wodociągowej poprzez:

- włączenie się do istniejącego przewodu PVC śr. 110mm posadowionego w ul. Mickiewicza dz. nr 394/1,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku z rur PEHD PN 10 śr. 32mm.
- wykonania montażu na przyłączu, na terenie nieruchomości w odl. max 1,5m od granicy działki, zasuwę śr. 32mm.

II. sieci kanalizacji sanitarnej poprzez:

- włączenie się do studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Mickiewicza dz. nr 394/1 o rzędnych 134,87/132,57.
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku z rur PVC klasy SN 8 śr. 160mm.
- montaż niewłazowej studzienki rewizyjnej śr. 400mm na terenie nieruchomości dz. nr 394/1 w odl. max 1,5m od granicy działki.

1. Proces inwestycyjny realizacji przyłączy należy przeprowadzić zgodnie z przekazaną informacją dla inwestora, stanowiącą załącznik nr 1 do warunków technicznych przyłączenia.
2. Wykonanie ww. podłączeń należy zgłosić do ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, który po uzgodnieniu terminu dokona ich włączenia do sieci.
3. Z odbioru robót i próby szczelności przewodów wodociągowych sporządzony zostanie stosowny protokół.
4. Przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, inwestor zobowiązany jest dostarczyć do ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy.
5. Niniejsze warunki techniczne są jednocześnie zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków.
6. Powyższe warunki zachowują swoją ważność przez okres 12 miesięcy od daty ich wydania.

Z poważaniem

PROKURENT SAMOISTNY

Anna Frąckowiak

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Paweł Jankowski tel. 71 3035246, e-mail: pawel.jankowski@zgk-jelcz.pl

INFORMACJA DLA INWESTORA

Tok postępowania poprzedzający dostawę wody i odbiór ścieków.
Inwestor obowiązany jest:

1. Wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej. Do wniosku musi być dostarczona aktualna mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną istniejącą siecią wod-kan.
2. Zlecić opracowanie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej na kopii mapy zasadniczej wraz z krótkim opisem proponowanych rozwiązań. Wykonawcą powyższego musi być projektant z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.
3. Wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach z wnioskiem o uzgodnienie planu sytuacyjnego przyłącza/sieci wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej.
4. Zgłosić zamiar wykonania przyłącza/y do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach.
5. Zlecić uprawnionej firmie wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej. *Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach zapewnia, na wniosek inwestora, wykonawstwo przyłączy. Ceny wykonania przyłączy przez ZGK na podstawie kosztorysu ofertowego..*
6. Ustalić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach termin wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej.
7. Powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach o zakończeniu budowy przyłączy. Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić gotowość do odbioru. Należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności przyłącza wodociągowego. Próby należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela ZGK.
8. Złożyć wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach o podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Do wniosku należy dołączyć:
 - kserokopię aktu własności**/kopię dokumentu potwierdzającego inny tytuł prawny**,
 - kopia decyzji o nadaniu numeru NIP/REGON**(dot. firm)
 - kopia wypisu z KRS/zaświadczenie o prowadzeniu działalności**, dla Spółek z o.o. – oświadczenie zgodne z §230 Kodeksu Spółek Handlowych
 - protokół odbioru przyłącza spisany w obecności przedstawiciela ZGK Jelcz-Laskowice
 - mapka geodezyjna z inwentaryzacją sieci/przyłącza**

** niepotrzebne skreślić