


Tablica główna OSP



YKY-žo 5x4mm²

TB

NR OBWODU	
PRZEZNACZENIE	Tablica tablicy bezpiecznikowej kontenera TB
MOC [kW]	5,2
TYP KABLA [mm ²]	YKY-žo 5x4



biuro obsługi budownictwa

Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice			
Projekt	Budowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Głównej w Grędzinie			
Adres inwestycji	Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice, Obręb Grędzina, dz. nr 358			
Temat rysunku	Schemat zasilania kontenera			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Inst. elektryczne:	mgr inż. Przemysław Słowikowski	05.2018	MAZ/0157/ POOE/11	
BOB/18/01	-	PW	Elektr.	E-02
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku