



zasilanie do TD prowadzić w listwie natynkowej na poziomie piwnic

YDYżo 5x10mm2

poziom piwnica

podszybie

TD

LgY 16mm2

dokładną lokalizację tablicy bezpiecznikowej windy ustalić z dostawcą dźwigu

LEGENDA:

- elementy istniejące
- elementy projektowane

PIETRUCHA . MROZIUK
PROJEKT
ul. Rzeczna 16, 55-003 Nadolice Wielkie

INWESTOR:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24,
55-220 Jelcz Laskowice

**PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
W JELCZU - LASKOWICACH
W ZAKRESIE DOPROJEKTOWANIA WINDY**

PROJEKTANT:	mgr inż. Alina Faliszewska upr nr 220/92/UW	
WSPÓŁPRACA:	inż. Michał Faliszewski	
ADRES INWEST.	dz. nr 2/1, AM-47, ul. Wincentego Witosa 24, obręb ewid. Laskowice, jednostka ewid. Jelcz - Laskowice Miasto	
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	P.W. 05.2018
RZUT PIWNIC		SKALA 1:100
		NR RYS. E02