

RI.271.3.2019

Jelcz-Laskowice, dnia 08.03.2019 r.

*Potencjalni Wykonawcy*

*Dotyczy postępowania na : Rekultywację trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,udzielamy odpowiedzi :

Pytanie nr 1:

Po szczegółowej analizie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania pływającego pomostu otrzymaliśmy opinię od producentów pomostów pływających, że rozwiązanie zaproponowane w projekcie jest niebezpieczne i nie utrzyma ciężaru dorosłej osoby ze względu na brak pływaków, zbyt małą długość polerów oraz duże oddalenie pomostu od polerów. Dodatkowo deski z drewna jak i kompozytu nie wytrzymają obciążenia zadanego przez liny i nastąpi ich wyrwanie z elementu pomostu. Kolejną wątpliwością jest brak pływaków, które zapewniają wypór i utrzymanie konstrukcji na wodzie. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie pomostu na pływakach bez polerów i lin mocujących co zapewni bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

**Odpowiedź :**

Tak , ale Wykonawca winien przed wykonaniem przedłożyć dokumentację projektową proponowanego rozwiązania.

Z up. BURMISTRZA  
  
Małgorzata Lubkowska  
główny specjalista