Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
1	Gazowy kocioł kondensacyjny Logamax plus GB 162–100	szt.	2
2	Pompowa grupa przyłączeniowa z zaworem bezp.	szt.	4
3	Przewód zbiorczy kaskady	kpl.	1
4	Sprzęgło hydrauliczne	szt.	1
5	Rozdzielacz	kpl.	1
6	Zawór odcinający DN32	szt.	4
7	Zawór mieszający trójdrogowy VL3, DN25, f. DANFOSS z siłownikiem	szt.	1
8	Pompa obiegowa CO, typ Stratos 25/1–8, f. WILO	szt.	1
9	Zawór zwrotny DN32	szt.	1
10	Filtr siatkowy DN32	szt.	1
11	Ciepłomierz HYDROSPLIT–M3, JS 1,5 z modułem radiowym, netbookiem HYDROLINK wraz z licencją	szt.	1
12	Zawór odcinający DN40	szt.	4
13	Zawór mieszający trójdrogowy DN40, Kvs=25m3/h z siłownikiem	szt.	1
14	Pompa obiegowa C.O. typ STRATOS 40/1–12, f. WILO UWAGA: Pompa pozostająca z demontażu starej kotłowni	szt.	1
15	Zawór zwrotny DN40	szt.	1
16	Filtr siatkowy DN40	szt.	1
17	Ciepłomierz z przelicznikiem f. Kampstrup UWAGA: ciepłomierz pozostająca z demontażu starej kotłowni	szt.	1
18	Naczynie wzbiorcze typ NG800, f.Reflex	szt.	1
19	Złącze odcinające Rp 1"	szt.	1
20	Wodomierz skrzydełkowy JS–1,5	szt.	1
21	Filtr z wkładem sznurkowym	szt.	1
22	Stacja zmiękczająca CosmoWater Home 22 UWAGA: stacja pozostająca z demontażu starej kotłowni	szt.	1
23	Zawór antyskażeniowy typ BA DN20	szt.	1
24	Zawór zwrotny DN20	szt.	1
25	Pompa zanurzeniowa	szt.	1
26	System detekcji gazu GAZEX	szt.	1
27	Zawór odcinający MAG DN50	szt.	1
28	Zawór gazowy odcinający DN50	szt.	1
29	Zawór odcinający DN 80	szt.	3
30	Filtroodmulnik FO 80, f. Aulin	szt.	1
31	Neutralizator kondensatu f. BUDERUS	szt.	1



PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA W STARYM BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOSZYCACH I ZMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W SZKOLE ORAZ MONTAŻ SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W ZESPOLE EKONOMICZNO–ADMINISTRACYJNYM W JELCZU–LASKOWICACH

temat

ADAR INSTALACJE Sp. z o.o.
ul. Holenderska 10
55–220 Jelcz–Laskowice — jednostka projektowa

ul. Główna 24, 55–220 Miłoszyce, gmina Jelcz–Laskowice
dz. nr 275, 476/2, obręb Miłoszyce — adres inwestycji

Gmina Jelcz–Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55–220 Jelcz–Laskowice — inwestor

mgr inż. Katarzyna Flakiewicz
upr.nr ZAP/0115/PWOS/13 — projektant

mgr inż. Kinga Wąs
upr.nr ZAP/0235/PWOS/13 — sprawdzający

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
kotłownia budynek PSP

branża: sanitarna
stadia: ---
faza: PW
data: kwiecień 2019 r.

nr rys. 04