

Oznaczenie przewodów

- c.o. zasilanie
- c.o. powrót
- CWU
- cyrkulacja CWU
- woda zimna
- odprowadzenie skroplin z kotła
- przewody sterujące

Oznaczenie czujników

AFT - czujnik temperatury zewnętrznej
TWF - czujnik temperatury CWU
HVF - czujnik zasilania obiegu CO
VFK - czujnik temperatury zasilania
RVF - czujnik temperatury powrotu

UWAGI:

1. Opracowany układ sterowania stanowi podstawę do doboru regulatorów i czujników. Szczegółowy schemat automatyki i sterowania kotłowni opracować w oparciu o dane techniczne wybranego producenta urządzeń grzewczych.
2. Oznaczenia urządzeń - patrz część opisowa

MIXD Sp. z o.o. Sp.K.
Ul. H Sienkiewicza 34A lok. 8;
50–335 Wrocław;
tel./fax. +48 504 916 644

Inwestor: / Client Adres: / Address:	GMINA JELCZ–LASKOWICE Ul.W.Witosa 24; 55–220 Jelcz–Laskowice,gm.Oława	Rew. B	Nr rys./proj. Drg No./Pr.No. 3
Inwestycja: / Project Adres: / Address:	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOSZYCACH wraz z niezbędną INFRASTRUKTURĄ oraz z PROJEKTEM ROZBIÓREK dwóch budynków na dz. 520/5; Ul. Główna 24; 55–220 Miłoszyce; Dz. nr 275,476/2,520/5,520/19, cz.dz.274,476/3,474/2; AM–2; obręb Miłoszyce		Skala: Scale: –
Rys.: / Title	Kotłownia - schemat sterowania	Faza projekt.: / Branża: Phase: /Branch: PROJEKT WYKONAWCZY / INSTALACJE SANITARNE	Data: Date: 20.11.2019
Główny Projektant: Main designer: branża: architektura Branch: architecture	mgr inż.arch. W.Filipiak–Marszałska upr.projektant w spec.architekton. upr. 10/DSOKK/2011, ew. DS.–1459		
Projektant: Designer: branża: inst.sanit. Branch: sanitary.engin.	mgr inż. Elena Kotwicka upr.projektant w spec.inst.san. nr upr.368/86/UW i 191/92/UW, ew.DOS/IS/4154/01		