

Gmina Jelcz-Laskowice
 ul. Witosza 24
 55-220 Jelcz-Laskowice


 Nasz znak: DT/184u/2020
 Data: 01 kwietnia 2020 rok

Sprawa: *uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 17/5 AM-37 obr. Laskowice ulicy Gimnazjalnej w Jelczu- Laskowicach.*

W odpowiedzi na pismo z dnia 19-03-2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach informuje, że uzgadnia projekt zagospodarowania terenu dot. przebudowy drogi gminnej dz. nr 17/5 AM-37 obr. Laskowice ulicy Gimnazjalnej w Jelczu- Laskowicach w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem poniższych uwag:

1. W przypadku zmiany położenia wysokościowego istniejącej nawierzchni terenu w trakcie wykonywania przedmiotowego przedsięwzięcia, należy wykonać regulację wysokości posadowienia elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (skrzynek ulicznych węzłów wodociągowych, skrzynki ulicznej węzła hydrantowego, studni rewizyjnych k.s.) do nowego poziomu terenu.
2. Co najmniej na 8 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, Wykonawca powiadamia ZGK o zamiarze ich wykonania.
3. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK inwentaryzacji istniejących elementów uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (studnie rewizyjne, skrzynki uliczne węzłów wodociągowych, skrzynki uliczne węzłów hydrantowych, hydranty itp.) i ich trwałego oznaczenia w terenie objętym przedmiotową inwestycją.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej infrastruktury drogowej liniowej z siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej wraz z ich uzbrojeniem i przyłączami wod.-kan., prace należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jelczu-Laskowicach.
5. Przy wymianie istniejącego hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny należy:
 - a. zachować: lokalizację węzła hydrantowego i średnicę hydrantu,
 - b. wymienić całą armaturę węzła hydrantowego tzn. **od** miejsca włączenia do istniejącej sieci PVC PN10 DN 90 mm **do** miejsca lokalizacji hydrantu.

Z poważaniem


Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu – Skala 1:500
2. Faktura za uzgodnienie branżowe

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
 mgr inż. Marta Białogłowicz
 Dział Techniczny
 ☎ 71 303 52 46
 ✉ marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl

Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9

41-200 Sosnowiec

Temat: • Przebudowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Jejczu-Laskowicach”

Adres: ulica Gimnazjalna w Jelczu - Laskowicach

Investor: Gmina Jelcz – Laskowice, ul. Włosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

03.	03.	inż. Krzysztof Kania
-----	-----	----------------------

PROJEKTANT	drogowa	2020 r.	AG.11.4/AZ77181-2/600/01
------------	---------	---------	--------------------------

Podziółka	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA	Nr rysunku
1 - 500		3.1

TERENU

UZGODNENIE

Projekt uzgodniono bez uwag / z uwagami

Załącznik do uzgodnienia L.dz. DT/13/11/2022

01.06.2020

STAGZVOH

2240807

WZARAD INŻYNIERSTWA KOMUNIKACYJNEGO
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
55-221 Jędrzej, Łusowskiego ul. Techników 8
teln./fax 71 319 50 71 71 303 52 41
e-mail: info@wzarkom.pl
WZARAD TELEKOMUNIKACJI
Konto: ING Bank Śląski S.A. Główny
26 1050 1575 1000 0022 4594 0079
NIP 912-1575-1648, REGON 93118963