

Wrocław 30.03.2020 r.
ERD4 – 210/129/2020

Gmina Jelcz - Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej 111524D ulicy Treski w Jelczu – Laskowicach i wyrażenie zgody na wykonanie robót ziemnych przy granicy obszaru kolejowego dz. nr 35/2 AM 43 obręb Laskowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2020 r. PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji uzgadnia projekt pn. przebudowa drogi gminnej 111524D ulicy Treski w Jelczu – Laskowicach i wyrażenie zgody na wykonanie robót ziemnych przy granicy obszaru kolejowego dz. nr 35/2 AM 43 obręb Laskowice i informuje, że na zaznaczonym obszarze nie posiada swojej infrastruktury energetycznej.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat od daty jego wydania. Rozpoczęcie robót po terminie ważności uzgodnienia będzie możliwe po dokonaniu aktualizacji.

Jednocześnie informujemy, że w/w uzgodnienie należy traktować jako uzgodnienie z zakresu urządzeń energetycznych stanowiących własność PKP Energetyka S.A.

Główny Specjalista


Lidia Biskup

Sporządził: Piotr Tettling, tel. (0-71) 717-55-03.


GRUPA KAPITAŁOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie –
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Zachodni Rejon Dystrybucji
ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław
tel. +48-71-717-17-44
fax. +48-71-717-55-03
erd4@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

REGON: 017301607
NIP: 526-25-42-704

kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(właśc. w całości)



- projektowana przebudowa drogi

Temat: „Przebudowa drogi gminnej 111524D, ulicy Treski w Jelczu-Laskowicach”
Adres: ulica Treski w Jelczu - Laskowicach
Inwestor: Gmina Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

PROJEKTANT	Specjalność drogowa	02. 2020 r.	inż. Krzysztof Kania AG.II.4/AZ/7181-2/600/01
------------	------------------------	----------------	--

PROJEKTANT

Specjalność
drogowa

02.
2020 г.

inż. Krzysztof Kania
AG.II.4/AZ/7181-2/600/01

Podziałka
1 : 10 000

ORIENTACJA

Nr rysunku	21
------------	----

PKP Spółka Akcyjna
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
we Wrocławiu
Kolejowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

MAPA WG STANU ARCHIWALNEGO


Niniejszą mapę wykonano jako kopię kolejowej
mapy sytuacyjno-wysokościowej szlaku / stacji /
Laskowice - Jelcz Miłoszyce
w skali 1:500 sekcja nr

Mapa niniejsza nie może służyć do celów
opracowania projektu technicznego oraz
uzgodnień przebiegów po terenie kolejowym i
uzgodnień ZUD.

Ks. rob. Nr
DER Nr DEZ 205/2019

Wrocław dn. 12.04.2019
Apriencia Róbert

REPRODUKUCJA WZBRONIONA



14,80 m

0,15m
krawężnik

0,08m
obrzeże

2,00m
ścieżka rowerowa

5,00 m
 nawierzchnia jezdni

0,75m

4,90m

1,20m

132,27

132,30

132,17

132,22

132,17

4%

2%

2%

4%

1,5%

4%

teren zielony

teren zielony

teren zielony

granica działki

granica działki

umocnienie skarp i dna rowu
płytami ażurowymi MEBA 60x40x10cm
na podsypce piaskowej gr. 10 cm
z uzupełnieniem otworów i łączeń
zaprawą cementową

szpilka kotwiąca
śr. 10mm, dł. 50cm

0,6m

0,6m

0,6m

0,4m

130,74

130,80

obrzeże betonowe 8/30
na ławie betonowej
w ilości 0,04 m³/mb

pobocze drogi
utwardzone
materiałem
kamiennym 0/31,5

obrzeże betonowe 15x30 cm wtopiony
w ławie betonowej
w ilości 0,0675 m³/mb

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11
- skroplenie nawierzchni emulsją asf. w ilości 0,5 kg/m²
4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- skroplenie podbudowy emulsją asf. w ilości 0,5 kg/m²
20 cm podbudowa wykonana metodą głębokiego recyklingu
na zimno z mieszanki mineralno cementowo emulsyjnej
z dozowaniem materiałem kamiennym (480 kg/m²)
dodaniem emulsji ok. 3% oraz cementu około 3%

kolektor deszczowy
z rur PVC śr. 200mm

pobocze drogi
utwardzone
materiałem
kamiennym 0/31,5

Konstrukcja ścieżki rowerowej

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej polbrukowej bezfazowej szarej na podsypce piaskowej gr. 3cm
- 15 cm podbudowa z materiału kamiennego
- 10 cm warstwa wyrównawcza z piasku

<p align="center">„ProBudowa” Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9 41-200 Sosnowiec</p>	
<p>Temat: : „Przebudowa drogi gminnej 111524D, ulicy Treski w Jelczu-Laskowicach”</p>	
<p>Adres: ulica Treski w Jelczu - Laskowicach</p>	
<p>Investor : Gmina Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice</p>	
PROJEKTANT	<p>C2 inż Krzysztof Kania 2020 r. AG.11.4/PAZ/181-2/600/01</p>
Podziałka	<p>PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY</p>
	<p>Nr rysunku 4.4</p>

Katowice 16/03/2020

Krzysztof Niziołek
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: k.niziolek@tktelekom.pl
tel.: + 48 32 710 6953

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nr ref.: LBPSk-508-0182/20

**dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej 11152D ulicy Treski
w Jelczu-Laskowicach i wyrażenie zgody na wykonywanie robót
ziemnych przy granicy obszaru kolejowego dz. nr 35/2 AM 43 obręb
Laskowice**

TK Telekom spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2020r. uzgadnia bez uwag Projekt przebudowy drogi gminnej 11152D ulicy Treski w Jelczu-Laskowicach i wyraża zgodę na wykonywanie robót ziemnych przy granicy obszaru kolejowego dz. nr 35/2 AM 43 obręb Laskowice zgodnie z załączonym Projektem zagospodarowania terenu.

Powyższe uzgodnienie dotyczy wyłącznie branży telekomunikacyjnej należącej do TK Telekom sp. z o.o.. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od daty jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Z poważaniem

Krzysztof Niziołek



Główny Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRDN86-NH
 Sekcje mapy: 6.147.15.16.4.2; 6.147.15.17.3.1; 6.147.15.17.1.3; 6.147.15.16.2.4
 Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie
 gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
 GK.6640.74.2020

Województwo: dolnośląskie

Powiat: oławski

Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice 021503_4

Dzielnica: Laskowice 0002

Arkusz: 42

Działka: 27

Poświadczam za zgodność z oryginałem
 kopię mapy do celów projektowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

LEGENDA:

- jezdnia bitumiczna szerokości 5,0
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej szer. od 2,0m do 2,5m
- zjazdy do posesji z kostki betonowej
- utwardzone pobocze drogi szerokości od 0,5m do 0,75m
- utwardzenie skarp i dna rowu ażurowymi płytami prefabrykowanymi
- Sd1 ○ - studnia rewizyjna średnicy 1000mm
- W1 ◆ - studzienka ściekowa średnicy 500mm
- kolektor deszczowy średnicy 200 - 300mm
- przykanalik deszczowy średnicy 160mm
- kanał technologiczny uliczny 1x140 + 4x40
- kanał technologiczny przepustowy 2x140
- kanał technologiczny Rura Obiektowa 140
- kanał technologiczny - studnia SKR1 (lub SKR2)

TK Telekom
 spółka z o.o. w Warszawie
 ul. Słodowa 7, 40-078 Katowice


LPSK-508-0182/20

UZGODNIONO

Dnia 16.03.2020

Krzysztof Niziołek

Główny Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej



„ProBudowa”
 Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9
 41-200 Sosnowiec

Temat: „Przebudowa drogi gminnej 111524D, ulicy Treski w Jelczu-Laskowicach”

Adres: ulica Treski w Jelczu - Laskowicach

Inwestor: Gmina Jelcz - Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

PROJEKTANT	Specjalność drogowa	02. 2020 r.	inż. Krzysztof Kania AG.II.4/AZ/7181-2/600/01	
PROJEKTANT	Specjalność sanitarna	02. 2020 r.	mgr inż. Zbigniew Kasprzyk 318/98/UW	
PROJEKTANT	Specjalność teletechniczna	02. 2020 r.	mgr inż. Michał Maśluszczyk DOŚ/0236/PBT/17	
Podziałka 1 : 500	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Nr rysunku 3.1



Dnia 16.03.2020

Handwritten signature: *[Signature]*

Główny Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej

<p>„ProBudowa” Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9 41-200 Sosnowiec</p>		<p>Temat: : " Przebudowa drogi gminnej 111524D, ulicy Treski w Jelczu-Laskowicach" Adres: ulica Treski w Jelczu - Laskowicach Inwestor : Gmina Jelcz - Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice</p>	<p>inż Krzysztof Kania AG.1141Z17181-21600/01</p>	<p>Nr rysunku 4.4</p>
<p>PROJEKTANT</p>	<p>Specjalność drogowa</p>	<p>O2 2020 r.</p>	<p>PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY</p>	
<p>Podziałka</p>				

MAPA WG STANU ARCHIWALNEGO

w skali.....1:500.....sekcja nr


Ks. rob. Nr

DER Nr. DEZ 205/2019

Wrocław dn. 17.04.2015

Agrienteo Rukoh

REPRODUKCJA WZBRONIONA



km 68.10 - 68.40

Linia: Opole Groszowice - Jelcz Miłoszyce - Wrocław Brochów

Skala 1:500

założona w 2004 r

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPGK WROCLAW sp.z o.o

Poziomy układ państwowy - "1965"

Wysokościowy układ odniesienia - "Amsterdam"

FONDLAR Sp. z o.o.

pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław



DSS OPERATOR
DOLNOŚLĄSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA

L.dz. DSS/UZG/2003010/AJ

Wrocław, 23-03-2020

ProBudowa
Adam Drożdżał
ul. Narutowicza 46/9
41-200 Sosnowiec

Dotyczy: Przebudowa Drogi gminnej 111524D ulicy Treski w Jelczu

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie uzgodnienia projektu pn: „**Przebudowa Drogi gminnej 111524D ulicy Treski w Jelczu**” informujemy że w obszarze przedstawionym do uzgodnienia Sieć DSS nie występuje.

Mając powyższe na uwadze oraz działając w imieniu i na rzecz Województwa Dolnośląskiego, **uzgadniam** projekt **bez kolizji** z Dolnośląską Siecią Szkieletową

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

z poważaniem

DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
PREZES Zarządu
Eugeniusz Kowalik

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do uzgodnienia L.dz. DSS/UZG/20030010/AJ „Uzgodniony plan zagospodarowania terenu”
2. Załącznik nr 2 do uzgodnienia L.dz. DSS/UZG/2003010/AJ „Wykaz opłat pobieranych przez Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej”

Załącznik nr 2 do Uzgodnienia L.dz. DSS/UZG/20030010/AJ z dnia 23.03.2020

Wykaz opłat pobieranych przez Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej

Tabela 1: Opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej obcej*

Lp.	Nazwa usługi	Jednostka	Opłata
Opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej			
1	Wzdłużne medium liniowe	do 100 m	400 zł
2		od 100 m do 1 km	600 zł
3		każdy następny km	500 zł
4	Pozostałe medium (kolizje, skrzyżowania)	1 arkusz A4	250 zł
5	Przedłużenie terminu ważności uzgodnienia	1 arkusz A4	70 zł
6	Udział przedstawiciela OI w komisjach na wniosek zainteresowanego	Opłata jak za nadzór OI (Tabela I - Opłata za Nadzór OI)	


**Dokumentacja projektowa obca* rozumiana jako uzgodnienia wydawane w zakresie nie związanym ze świadczeniem Usług przez OI.

Kalkulacja dla uzgodnienia L.dz. . DSS/UZG/20030010/AJ z dnia 23.03.2020

Lp.	Rodzaj uzgodnienia	Jednostka	Opłata jednostkowa	Ilość szt.	Opłata
1	Pozostałe medium (kolizje, skrzyżowania)	1 arkusz A4	250 zł	1	250 zł

Razem uzgodnienie dokumentacji

250 zł.



- projektowana przebudowa drogi

„ProBudowa”
Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9
41-200 Sosnowiec

Temat: : „Przebudowa drogi gminnej 111524D, ulicy Treski w Jelczu-Laskowicach”

Adres : ulica Treski w Jelczu - Laskowicach

Inwestor: Gmina Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

PROJEKTANT

Specjalność
drogowa

02.
2020 r.

inż. Krzysztof Kania
AG.II.4/AZ/7181-2/600/01

Podziałka
1 : 10 000

ORIENTACJA

Nr rysunku	21
------------	----

Wrocław, 20.04.2020 r.

RU3 Wrocław
Stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji
Marcin Jaszowski
e-mail: marcin.jaszowski@telkol.pl
tel. 697 045 755
Nr pisma: RU3O5-504-112/2020

GMINA JELCZ-LASKOWICE

ul. Witosa 24
55 - 220 Jelcz-Laskowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej 111524D ulicy Treski w Jelczu Laskowicach i wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych przy granicy obszaru kolejowego dz. nr 35/2 AM 43 obręb Laskowice.

PKP TELKOL Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo pełnomocnika z dnia 26.02.2020 r. dotyczące uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej 111524D ulicy Treski w Jelczu Laskowicach i wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych przy granicy obszaru kolejowego dz. nr 35/2 AM 43 obręb Laskowice **nie wnosi uwag ani zastrzeżeń** do przedstawionego zamierzenia budowlanego. Na przedstawionym PZT w zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie występują kolizje z infrastrukturą teletechniczną należąca do naszej spółki. W związku z powyższym nie wnosimy uwag w przedmiotowej sprawie. Nasz kabel teletechniczny przebiega na działce sąsiedniej w terenie kolejowym i został oznaczony na mapie sytuacyjnej kolorem pomarańczowym i symbolem tA(PKPT).

W załączeniu: zwracamy dokumentację projektową.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA DYREKTORA
REGIONU ZACHODNIEGO**
Aleksander Rzepiel

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRDN86-NH
 Sekcje mapy: 6.147.15.16.4.2; 6.147.15.17.3.1; 6.147.15.17.1.3; 6.147.15.16.2.4
 Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie
 gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
 GK.6640.74.2020

Województwo: dolnośląskie

Powiat: oławski

Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice 021503_4

Dzielnica: Laskowice 0002

Arkusz: 42

Działka: 27

Poświadczam za zgodność z oryginałem
 kopię mapy do celów projektowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

LEGENDA:

- jezdnia bitumiczna szerokości 5,0
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej szer. od 2,0m do 2,5m
- zjazdy do posesji z kostki betonowej
- utwardzone pobocze drogi szerokości od 0,5m do 0,75m
- utwardzenie skarp i dna rowu ażurowymi płytami prefabrykowanymi
- studnia rewizyjna średnicy 1000mm
- studzienka ściekowa średnicy 500mm
- kolektor deszczowy średnicy 200 - 300mm
- przykanalik deszczowy średnicy 160mm
- kanał technologiczny uliczny 1x140 + 4x40
- kanał technologiczny przepustowy 2x140
- kanał technologiczny Rura Obiektowa 140
- kanał technologiczny - studnia SKR1 (lub SKR2)

Sd1 ○
 W1 ◆

KTu
 KTp
 RO1
 SKR1

PKP TELKOL sp. z o.o.
 UZGODNIONO

BEZ UWAG/Z UWAGAMI dnia 03.04.2020

Uwagi zawarte w plamie 20.05.2020-604-112/2020

Uzgodnienie ważne do 03.04.2022

Uzgodniający: Marcin Jaszowski


PKP TELKOL sp. z o.o.
 REGION ZACHODNI

ul. Kościuszki 82

50-441 Wrocław

STANOWISKO DS.
 UZGODNIEN DOKUMENTACJI

Marcin Jaszowski



„ProBudowa”
 Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9
 41-200 Sosnowiec

Temat: „Przebudowa drogi gminnej 111524D, ulicy Treski w Jelczu-Laskowicach”

Adres: ulica Treski w Jelczu - Laskowicach

Inwestor: Gmina Jelcz - Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

PROJEKTANT	Specjalność	02.	inż. Krzysztof Kania
	drogowa	2020 r.	AG.11.4/AZ7181-2/600/01
PROJEKTANT	Specjalność	02.	mgr inż. Zbigniew Kasprzyk
	sanitarna	2020 r.	318/98/UW
PROJEKTANT	Specjalność	02.	mgr inż. Michał Maśluszczyk
	teletechniczna	2020 r.	DOŚ/0236/PBT/17

Podziałka 1 : 500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
 TERENU

Nr rysunku
 3.1

MAPA WG STANU ARCHIWALNEGO


Niniejszą mapę wykonano jako kopię kolejowej
mapy sytuacyjno-wysokościowej szlaku / stacji /
Laskowice - Jelcz Miłoszyce
w skali 1:500 sekcja nr

Mapa niniejsza nie może służyć do celów opracowania projektu technicznego oraz uzgodnień przejść po terenie kolejowym i uzgodnień ZUD.

Ks. rob. Nr
DER Nr *DEZ 205/2019*

Wrocław dn. 12.04.2018
Agnieszka Bulek

REPRODUKCJA WZBRONIONA



szlak: Laskowice - Jelcz Miłoszyce

km 68.10 - 68.40

Linia: Opole Groszowice - Jelcz Miłoszyce - Wrocław Brochów

Skala 1 : 500

Mapa Numeryczna

założona w 2004 r

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPGK WROCLAW sp.z o.o

Poziomy układ państwowy - "1965"

Wysokościowy układ odniesienia - "Amsterdam"

Oława, dnia 22.05.2020r.

AB.2011.64.2020.AB

POSTANOWIENIE Nr 252 / 2020

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 710 z późn. zm.), art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2020r inwestora: Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice w związku z planowaną przebudową drogi, której wykopy będą graniczyły z działkami na terenie PKP – 35/2 AM-43 obręb Laskowice i będą wykonywane w odległości od 0 do 20m od granicy obszaru kolejowego na działce nr 27 AM-42 obręb Laskowice.

postanawiam udzielić zgodę na odstępowstwo

od przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 710 z późn. zm.); § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. (Dz. U. 2014r. poz. 1227 ze zm.) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych - w związku z planowaną przebudową drogi której wykopy będą graniczyły z działkami na terenie PKP – 35/2 AM-43 obręb Laskowice i będą wykonywane w odległości od 0 do 20m od granicy obszaru kolejowego na działce nr 27 AM-42 obręb Laskowice. zgodnie z pozytywną opinią właściwego zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowej we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław wyrażonej w uzgodnieniu nr **IZDKOS 1a- 505/I.lol.nr 277/1082020/EB z dnia 14.05.2020r.**, w którym wskazano, że: „(...) Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawę do wydania ewentualnego odstępowstwa od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr 955 z 2008r (Dz. U. Nr 153 z 2008r.) i Ustawy o transporcie Kolejowym z 28 marca 2003 (DZ.U. Nr86 z 2003r z późniejszymi zmianami) przez organ administracji państwowej”.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21.05.2020r. P. Adam Drożdżał w imieniu inwestora: Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępowstwo od przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 710 z późn. zm.); § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. (Dz. U. 2014r. poz. 1227 ze zm.) w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych - w związku z planowaną przebudową drogi, której wykopy będą graniczyły z działkami na terenie PKP – 35/2 AM-43 obręb Laskowice i będą wykonywane w odległości od 0 do 20m od granicy obszaru kolejowego na działce nr 27 AM-42 obręb Laskowice.

Zgodnie z powyższym tutejszy organ po dokonaniu oceny całego materiału dowodowego w oparciu o pozytywną opinię właściwego zarządcy infrastruktury postanawia udzielić zgodę na odstępowstwo od obowiązujących przepisów, na warunkach określonych przez zarządcę obszaru kolejowego.

Usytuowanie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożenia życia lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać działania urządzeń do prowadzenia tego ruchu. W obrębie wykonywanych robót należy stosować się do warunków wskazanych w uzgodnieniach i opiniach od właściwego zarządcy terenu. Roboty budowlane wykonać w uzgodnieniu z właściwym zarządcą.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) - postanowienie, na które nie służy zażalenie, storna może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. STAROSTY
Mariusz Węgorczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

Otrzymują :

1. P. Adam Drożdżał – pełnomocnik inwestora
2. PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu ul. Joannitów 13,
50-525 Wrocław

Do wiadomości :

1. a/a
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława

Sprawę prowadzi :

Adam Brzuchacz
 Tel. 71 301 15 73

Załącznik „Klauzula informacyjna” (art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zmiany w funkcjonowaniu starostwa w związku z koronawirusem

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed KORONAWIRUSEM, w trosce o najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, interesantów, gości oraz pracowników, Zarząd Powiatu w dniu 16 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie nowych zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Oławie wraz z Powiatowymi Jednostkami Organizacyjnymi.

Wszelkie sprawy załatwiane będą drogą pocztową oraz elektronicznie.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane kontaktowe:

e-mail: info@starostwo.olawa.pl; www.starostwo.olawa.pl

Telefony kontaktowe do poszczególnych wydziałów:

Wydział Komunikacji:

tel. 71 301 15 18 - prawo jazdy

tel. 71 301 15 28 - informacja

Wydział Geodezji

tel. 71 301 15 59

Wydział Architektury i Budownictwa

tel. 71 301 15 32



GK.6630.96.2020

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu Wydział Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, złącz kablowych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.