RG1

Wiatrołap klatka schodowa C

Do złącza. NI
ZK-3a
5xYKYżo 1x70 0,6/1kV
DVK75 L-65m

NP1 YDYżo 3x1

SP1
Gł. wył. prądu
Rozłączenie awaryjne
Klatka C
NO+NZ

UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

YDYżo 3x6

RG – zlokalizowano w pionicy

Q1
wyłącznik prądu
IpX =1 125
Un = 250V AC
Gł.

LGy 16

ENV 8+0

F32
25A

RG – część administracyjna
3L+N+PE 380/220V 50 Hz.

F70
B16
5301

F80
B25A
5301
Podział dla nieprofesjonalnych
YDYżo 3x4

Q80
2P 25A 30mA AC
Wyłącznik różnicowoprądowy

K80
Cewka 24V AC

Oświetlenie zewnętrzne
YKYżo 3x6

E81
1Dlf 2x1

RG – zasilanie rozdzielnic
3L+N+PE 380/220V 50 Hz.

F21
B6
5301

F22
B6
5301

F23
B6
5301

F24
B10
5301

F25
B10
5301

F26
B10
5301

F27
B10
5301

F29
B6
5301

F30
B6
5301

F31
B6
5301

K21a
K22a
K23a
K24a
K25a
K26a
K27a
K29a
K30a
K31a
Przek. bistab. 2cyk. 24V AC/DC

SR1
FR2B2A7
24

K21b
K22b
K23b
K24b
K25b
K26b
K27b
K29b
K30b
K31b
Przek. bistab. 2cyk. 24V AC/DC

K30
Zwor-Z
V5301

A21/1 1Dlf 2x1
S0
S01
S1
S2
S3
Dźw. kl. schodowej C

A21
YDYżo 3x1,5

Nr przycisku na odpowiedniej kondygnacji
Klatka A

N30
YDYżo 3x1
Numer polityczny i adres wejścia klatki K1 i K2

N301
YDYżo 3x1
Element światłoczuły

A31
YDYżo 3x1,5
Dźwiękowe pom. techniczne piwnic klatki C

A41
YDYżo 3x1,5
Dźwiękowe pom. techniczne piwnic klatki B

A51
YDYżo 3x1,5
Dźwiękowe pom. techniczne piwnic klatki A

A61
YDYżo 3x1,5
Zasil. centrali domofonowej klatki C

B51
YDYżo 3x1,5
Zasil. centrali domofonowej klatki B

B61
YDYżo 3x1,5
Zasil. centrali domofonowej klatki A

N71
YDYżo 3x1,5
Zasilanie wzorc.

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - TBS SP. Z O.O.
	UL. TECHNIKÓW 29, 55-221 JELCZ LASKOWICE
Projektował:	mgr inż. arch. P. LEONSKI
	upr. nr 215/90/W
Sprawdził:	
Opracował:	
Data:	STADIUM: PB
	SKALA: 1:100
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS 9
	JELCZ-LASKOWICE, dz. nr 1085/3,MR-24 obręb Laskowice, ul. Wolności
Nazwa rys.:	Schemat strukturalny rozdz. RG
	z zabudowy
Nr rys.:	E2

PROJEKT
Biuro projektowe
55-200 Oława,
ul. Brzeska 19

RG1

Wiatrołap klatka schodowa A

Do złącza. NI
ZK-3a
5xYKYżo 1x70 0,6/1kV
DVK75 L-65m

NP1 YDYżo 3x1

SP1
Gł. wył. prądu
Rozłączenie awaryjne
Klatka K1
NO+NZ

NP2 YDYżo 3x1

SP2
Gł. wył. prądu
Rozłączenie awaryjne
Klatka K2
NO+NZ

UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

YDYżo 3x6

RG – zlokalizowano w pionicy

Q1
wyłącznik prądu
IpX =1 125
Un = 250V AC
Gł.

LGy 16

ENV 8+0

3L+N+PE 380/220V 50 Hz.

F31
B6
5301

5xLGY2o1x35; 0,6/1kV

RG2

wiatrołap klatka schodowa B

Rozdzielnica wzorcowa
YDYżo 3x4

N81

F32
B25A

Q80
2P 25A 30mA AC
Wyłącznik różnicowoprądowy

K80
Cewka 24V AC

Oświetlenie zewnętrzne
YKYżo 3x6

E81
1Dlf 2x1

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - TBS SP. Z O.O.
	UL. TECHNIKÓW 29, 55-221 JELCZ LASKOWICE
Projektował:	mgr inż. arch. P. LEONSKI
	upr. nr 215/90/W
Sprawdził:	
Opracował:	
Data:	STADIUM: PB
	SKALA: 1:100
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS 9
	JELCZ-LASKOWICE, dz. nr 1085/3,MR-24 obręb Laskowice, ul. Wolności
Nazwa rys.:	Schemat strukturalny rozdz. RG
	z zabudowy A i B
Nr rys.:	E2

PROJEKT
Biuro projektowe
55-200 Oława,
ul. Brzeska 19