

Jelcz - Laskowice, dnia 28.01.2015 r.

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: **Nr 03/TBS/14**

Nazwa zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-9), wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. – kan., ogrzewania centralnego, elektryczną, gazową, teletechniczną, parkingu, osłony śmietnikowej i przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu przy ul. Mieszka I nr 20-22-24 w Jelczu – Laskowicach, na działkach 10/56, 13, 10/46, 10/14 AM-34 obręb Laskowice, jedn. ewid. Jelcz – Laskowice.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytania z dnia 26.01.2015 r.


1. Czy wycinka 31 szt. drzew wiąże się z opłatą administracyjną? Jeżeli tak, to jaka jest wysokość tej opłaty i czy należy ją ująć w ofercie?

ODP: Zamawiający wskazuje, iż w części III.A.1 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) sformułowano jednoznaczny zapis: „...w tym wcześniejsze wykarczowanie 31 szt. i wywiezienie 37 szt. pni z korzeniami pozostałych po wycięciu drzew.”

Zamawiający potwierdza więc dodatkowo, iż analizowany zakres prac nie dotyczy wycinki drzew, które zostały wycięte wcześniej przez Zamawiającego, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice (dokument w posiadaniu Zamawiającego), a dotyczy wyłącznie wykarczowania i wywiezieniu pozostałych karpielei. (UWAGA: 6 szt. karpielei zostało wykarczowanych wcześniej przez Zamawiającego, ale nie zostało wywiezionych, stąd różnica w ilości pomiędzy wykarczowaniem i wywiezieniem).

Zatem, w ofercie nie należy kalkulować opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew.

2. Czy jako wykończenie ścian i stropów od wewnątrz należy przyjąć gładź gipsowa i tynk cementowo-wapienny kat. III, malowane emulsyjnie x 2 w kolorze białym?



ODP: Zamawiający potwierdza. Dopuszcza się również alternatywnie możliwość wykonanie tynku gipsowego maszynowego o standardzie gładzi plus malowanie dwukrotne na biało.”

3. Jaką grubość ocieplenia na elewacji należy przyjąć do wyceny? Zgodnie z przedmiarem 12cm, czy zgodnie z rysunkiem przekroju 15cm?

ODP: Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć na pewno ocieplenie elewacji styropianem o grubości 15 cm.

4. Jakie wykończenie ścian zewnętrznych należy przyjąć do oferty? Tynk strukturalny barwiony w masie, tynk mozaikowy, czy zaprawę tynkarską malowaną farbą silikatową?

ODP: Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć zaprawę tynkarską malowaną farbą silikatową i tynk mozaikowy na cokołach.

5. Prosimy o udostępnienie dokumentację z badań geologicznych dla terenu, na którym mają być prowadzone prace.

ODP: Zamawiający wyjaśnia, iż wyciąg z opinii geotechnicznej zamieszczony w dniu 27.01.2015r. na stronie internetowej zawiera najważniejsze dane wraz z wnioskami, które były podstawą projektu budowlanego TBS-9. Zamawiający nie widzi konieczności udostępnienia na stronie internetowej całej dokumentacji geotechnicznej na potrzeby przygotowania oferty. Kompletna dokumentacja geotechniczna jest do wglądu w biurze Zamawiającego”

Pytania z dnia 27.01.2015 r.

1. W wyniku udzielonych odpowiedzi w dniu dzisiejszym prosimy ponownie o podanie parametrów technicznych projektowanego separatora substancji ropopochodnych oraz z jakiego materiału ma być wykonany, gdyż ceny separatorów znacznie się różnią.


ODP: Zamawiający zaleca dowolny separator dla przepływu 15l/s materiał dowolny klasa 2 zawartość substancji ropopochodnych na odpływie <100mg/l

2. Prosimy o udostępnienie wyników badań sondą dynamiczną oraz profili litologicznych dla wykonanych odwiertów.

ODP: Zamawiający wyjaśnia, iż wyciąg z opinii geotechnicznej zamieszczony w dniu 27.01.2015r. na stronie internetowej zawiera najważniejsze dane wraz z wnioskami, które były podstawą projektu budowlanego TBS-9. Zamawiający nie widzi konieczności udostępnienia na stronie internetowej całej dokumentacji geotechnicznej na potrzeby przygotowania oferty. Kompletna dokumentacja geotechniczna jest do wglądu w biurze Zamawiającego”

3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji z zaznaczonymi drzewami do wycinki.

ODP: Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1 z 26.01.2015 – udzielonych w niniejszych wyjaśnieniach.



4. Prosimy o udostępnienie zgody na wycinkę drzew.

ODP: Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1 z 26.01.2015 – udzielonych w niniejszych wyjaśnieniach.

5. Prosimy o udostępnienie listy drzew przeznaczonych do wycinki z ich nazwami oraz odwozem pnia.

ODP: Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1 z 26.01.2015 – udzielonych w niniejszych wyjaśnieniach.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Józef Wesolowski

Kierownik Zamawiającego