



QZNACZENIA

$\frac{dn}{dt} \approx 0,4$
 - ruralek PP BOR Plus Stabi o średnicy 32x5,4mm
 obciążenie cieplne ruralegu Q=8522W
 $\frac{1}{1.4007 \cdot 0,01}$
 dn25 r190
 zawór Hertz typ 4007
 średnica nominalna 25mm, nastawa 90
 COMPACT-22-50 0,8m - grzejnik płytowy płytowy, Compact typ 22, prod. Stehald,
 wysokość H=500mm, długość L=0,8m

JIMAC

 Saniprjekt USŁUGI INŻYNIERSKIE biuro@saniprjekt.net tel.699.26-44.71, fax.71.723-00.41		PROJEKT BUDOWY NAKŁAD 208.13.06			
		REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
		data	podpis	nr uprawnień	nr ewidencyjny
projektant	mgr inż. Wojciech Klewicki	06.2013		83594/UW	DZ.NR.25454/1
sprawdzający	inż. Andrzej Klewicki	06.2013		10270	DOŚ.NR.0558/0
skala 1 : 100	OBJEKT: MIESZKAŁNIA WIELORODZINNY UL. TECHNICZNY 5, 95-251 JĘDRZE DZ.NR.13.115, AM-1, OBRĘB JEŁCZ				numer rysunku
branda sanitarna	RYTUWAŁ	RZUT PARTERU			<div style="font-size: 2em; float: right;">2</div>