

S C H E M A T S T R U K T U R A L N Y

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Linia	P	S
YDYzo 3x1,5	p. 002 ÷ 007	1,4
YDYzo 3x1,5	p. 00; 008 ÷ 013	0,9
YDYzo 3x2,5	p. 001/2/4/5/7	1,0
YDYzo 3x2,5	p. 008/9/10/11/13	1,0
YDYzo 3x2,5	p. 001	0,5
YDYzo 3x2,5	p. 001	0,5
YDYzo 3x2,5	p. 002	2,0
YDYzo 3x2,5	p. 003	1,0
YDYzo 3x2,5	p. 004	1,0
YDYzo 3x2,5	p. 005	2,0
YDYzo 3x2,5	p. 006	1,0
YDYzo 3x2,5	p. 007	1,0
YDYzo 3x2,5	p. 008	0,5
YDYzo 3x2,5	p. 009	0,5
YDYzo 3x2,5	p. 010	1,0
YDYzo 3x2,5	p. 011	0,5
YDYzo 3x2,5	p. 011	1,5
YDYzo 3x2,5	p. 012	0,3
YDYzo 3x2,5	p. 013	0,3
YDYzo 3x4	PW 3,5	3,5
YDYzo 3x4	PW 3,5	3,5
YDYzo 3x4	PW 3,5	3,5
YDYzo 3x6	1,0	
YDY 2x1		

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
LYzo 6,0 mm²

G.W.P. (ROP-3)

HDGs/E90 na uchwytach certyfikowanych

NXL 4x24

230/400 V

YKYzo 5x25

FRx 40÷63 A

3xS301-B6

3xL301

S301-C10

FR231

WZ

DEHN quad

TNS 230/400 V

„TE”

Pi=Pz=28,6 kW

J_{obl.}=44,4 A

INDEX	DATA	ZMIANY / KOREKTY / POPRAWKI	PODPIS

**PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZATNI
SPORTOWEJ (dwumodułowej) w
JELCZU-LASKOWICACH przy ul. Bolesława
Świętochowskiego, dz.nr 51 AM-48 obr.Laskowice**

INVESTOR:

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz Laskowice

ARCHITEKT:

dr inż. architekt
Przemysław Stobiecki
50-370 Wrocław
tel/fax 71 328 24 57

Stadium: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**

Projekt: **SCHEMAT STRUKTURALNY inst. elektr.**

Inst. Elektryczne:	Numer uprawnień:	Data:
Tadeusz Piotrowicz	62/91/UW	20.12.2014
Sprawdzający:	Numer uprawnień:	Data:
mgr inż. Wieńczysław Maryniak	23/86/UW	20.12.2014

Kod projektu:	Skala:	Numer rysunku:	Index:
SZ1:		13(E4)	A