

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.	
w JELCZU-LASKOWICACH	
BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	
Wysł.	22-10-2015
Ldz.	 Zał.

Gmina Jelcz-Laskowice

ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/385/2015
Data: 02 października 2015 rok

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21-09-2015 roku, o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej informujemy, że nieruchomość na dz. nr 8 AM-58 przy ul. Chwałowskiej w miejscowości Jelcz-Laskowice należy podłączyć do:

- sieci wodociągowej: poprzez włączenie do istniejącej w dz. nr. 8 sieci wodociągowej PVC 90mm i zamontowanie opasko-nawiertki o śr. 90/32mm. Przyłącze wodociągowe do budynku wykonać z rur PEHD PN 10 o śr. 25mm. Na terenie nieruchomości w odległości max 1,0m od wpięcia do sieci wodociągowej zaprojektować na przyłączy zasuwę śr Dn 25mm.
1. Warunkiem wpięcia jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z Informacją dla inwestora, stanowiącą **załącznik nr 1** do warunków technicznych przyłączenia.
 2. Wpięcia do sieci wodociągowej dokonuje wyłącznie ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, po uprzednim zgłoszeniu przez inwestora gotowości i uzgodnieniu terminu.
 3. Przedstawiciel ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach dokonuje odbioru robót i uczestniczy w próbie szczelności przewodów wodociągowych, z których to czynności spisane zostaną protokoły.
 4. Po zakończeniu całości robót a przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę, inwestor obowiązany jest dostarczyć do ZGK Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach protokoły z prób szczelności, protokół końcowego odbioru robót wraz z mapką inwentaryzacyjną.
 5. Niniejsze warunki techniczne są jednocześnie zapewnieniem dostawy wody
 6. Niniejsze warunki są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZAKŁADU


Jerzy Szyndler
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi: Marta Białogłowicz, tel. 71 30 35 246

**Urząd Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice**
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Nasz znak: DT/100/2016

Data: 11 kwietnia 2016 roku

URZĄD MIASTA I GMINY
JELCZ-LASKOWICE
Data: 12-04-2016
nr 4033
Załącznik nr 1

Sprawa: uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do budynku na dz. nr 8 AM-58 ul. Chwałowickiej w Jelczu-Laskowicach.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach uzgadnia projekt budowlany przyłącza wodociągowego do budynku na dz. nr 8 AM-58 ul. Chwałowickiej w Jelczu-Laskowicach – **bez uwagi**.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Jerzy Szindler

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

