

Jelcz-Laskowice, dnia 05.08.2016 r.

Potencjalni Wykonawcy

*Dotyczy : postępowania na **Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Miłocicach- II etap***

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,udzielamy odpowiedzi :

Pytanie 1

Prosimy o załączenie projektu organizacji ruchu docelowego lub naniesienia na plan zagospodarowania terenu oznakowania pionowego.

Odp. Nie będzie projektu organizacji ruchu docelowego. (w załączeniu wykaz znaków pionowych)

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych przez zjazdy.

Odp. W opisie technicznym jest akapit stanowiący , że konstrukcja jezdni i zjazdów jest taka sama. W załączeniu przedkładamy rysunek konstrukcyjny zjazdu w dostosowaniu do rozwiązań projektowych zadania Miłocice II.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie zapisu dot. –wy ścieralnej na przekroju konstrukcyjnym nr. 6.1, ponieważ wpisano warstwę wiążącą AC16 S

Odp. Roboty bitumiczne należy wykonywać zgodnie z projektem. Zapis AC16 S należy zmienić na AC16 W.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej.

Odp. Zamawiający z uwagi na rozpoznanie terenu zrezygnował z dokumentacji geologicznej.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu cementem na miejscu.

Odp. Zamawiający wyklucza wykonanie stabilizacji gruntu na miejscu sprzętem rolniczym, ale dopuszcza sprzęt specjalistyczny gwarantujący jednorodność mieszanki i stałą grubość warstwy stabilizowanej . Decydujący głos będzie miał Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po sprawdzeniu pobranych w czasie robót próbek.

Z up. BURMISTRZA

inż. Małgorzata Łubkowska
inspektor ds. zamówień publicznych