

RI.271.2. 2018r.

Jelcz-Laskowice, dnia 23.02.2018r.

Potencjalni Wykonawcy

Dotyczy : postępowania na „ Budowę zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach“

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,udzielamy odpowiedzi :

1. Czy Wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić wyposażenie pomieszczeń w szafki, krzesła, stoły itp. Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie informacji o zmianie SIWZ i specyfikacji materiałowych dla pozycji.

Odpowiedź:

Nie należy uwzględniać wyposażenia.

2. Czy Wykonawca winien w swojej ofercie uwzględnić zagospodarowanie terenu wokół obiektu? Na projekcie zagospodarowania w obrębie budynku jest zaznaczone utwardzenie terenu. Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie informacji o zmianie SIWZ wraz z rysunkami dotyczącymi utwardzenia terenu (przekroje poprzeczne, wymiary utwardzenia terenu).

Odpowiedź:

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić zagospodarowanie terenu w postaci utwardzenia zgodnego z projektem przyjmując warstwy:

- nawierzchnia ścieralna – betonowa kostka brukowa grafitowa gr. 6 cm;
- miał kamienny gr.3 cm;
- podbudowa zasadnicza– kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 (frakcja 0-63 mm) gr. 15 cm;
- warstwa odsączająca z pospółki o CBR $\geq$ 20% i k>8m/dobę gr. 10 cm
- podłoże gruntowe

Wykonawca winien również w pasie 50cm wokół budynku wykonać opaskę zwirową grubości 20cm na geowłókninie ograniczoną obrzeżem betonowym 6x20x100cm.

3. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia należy wycenić przyłącza takie jak:
 - WZL – energetyczna
 - przyłącz hydrantowe.

Odpowiedź:

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić wykonanie WLZ z szafki ZK zgodnie z projektem zagospodarowania działki, wewnętrznej instalacji gazu z szafki pomiarowej, jak również wykonanie przyłącza wody w63 oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, które są objęte osobnym zgłoszeniem w ZGK Jelcz-Laskowice. Na PZI jest zaznaczony hydrant HP80, który został już wykonany przy okazji robót drogowych.

4. W umowie w par.3 ust.3 zamawiający określił termin zakończenia robót budowlanych na 31.12.2018r. w par.9 zamawiający określił zasady odbioru końcowego robót- w jakim ostatecznie dniu wykonawca powinien dokonać zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, aby termin realizacji robót budowlanych był zachowany, czy ostatecznym dniem na zgłoszenie

jest 31.12.2018r.

Odpowiedź:


Ostatecznym terminem zakończenia realizacji zadania jest 31.12.2017r. (z pozwoleniem na użytkowanie).

- 5 Czy w myśl zapisu par 11 ust.4 umowy możliwa jest cesja wierzytelności wynikających z realizacji umowy po uprzedniej zgodzie zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zgodnie z par.11 ust.4 Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

Z up. BURMISTRZA


Małgorzata Łubkowska
główny specjalista