

Potencjalni Wykonawcy

Dotyczy postępowania na : Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,udzielamy odpowiedzi :

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza zgodnie art. 29 pkt. 1 do 3 ustawy PZP, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania, na lampy solarne, które ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne tj. baterie litowo-jonowe posiadają następujące parametry:

- Moc paneli – min. 1 x 160W monokrystaliczny – ze względu na zastosowanie baterii litowo jonowych nie jest potrzebny panel o większej mocy, który nie tylko jest droższy, ale także wymaga szczególnej konstrukcji słupa (wzmacnianej), gdyż jest szczególnie narażony na silne podmuchy wiatru. W naszych produktach wystarczy panel o mocy min. 160W do osiągnięcia efektu naładowania baterii umożliwiającego efektywne świecenie także w pochmurne i deszczowe dni
- Pojemność akumulatora – min. 488.4Wh – ze względu na baterię litowo-jonową oraz zastosowanie technologii ALS + VFT + TCS wspomagające całonocne świecenie, w naszych produktach dla lamp o mocy 60W wystarczy bateria o w/w pojemności. Technologia ta pozwala na świecenie do 14 godzin oraz autonomię na min. 4 noce.
- Typ akumulatora – litowo-jonowy, umieszczony w oprawie – w naszych produktach stosujemy baterie litowo- jonowe, które są bardziej efektywne oraz ekologiczne, w stosunku do żelowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje . że dopuszczenie jako zamiennik akumulatorów o pojemności 488,4WH oraz mocy paneli 160W jest całkowicie niezgodne z projektem, w którym pojemności akumulatora została określona jako minimum 200AH (2400WH) a moc paneli określona na 2x190W.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza